

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор АНО ДО
"Спортивный клуб Трансбункер"



А.В. Завгородний

Приказ № 9 от 07.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
координации деятельности в
сфере формирования доступной
среды деятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения Ванинского
муниципального района

Г.В. Губакина
« 15 октября » 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ~ 14 объекта социальной инфраструктуры АНО ДО «Спортивный клуб Трансбункер»

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование (вид) объекта Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Спортивный клуб Трансбункер»
- 1.2. Адрес объекта Россия, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Центральная – 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3604,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2013 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт отдельных помещений – 2016-2017гг..

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Спортивный клуб Трансбункер», АНО ДО «СК Трансбункер».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Одесская – 1А.
- 1.8. Основание для пользования объектом : договор аренды
- 1.9. Форма собственности: частная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) ООО «Трансбункер-Ванино»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Россия, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Одесская – 1А, тел/факс (42137)5-12-90; (42137) 5-13-45, E-mail: director@sc-transbunker.com

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности дополнительное образование, сфера услуг
- 2.2 Виды оказываемых услуг: физическая культура и спорт
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 200 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке).

Общественным автомобильным транспортом общего пользования до остановки «Китайский рынок»:

-Автобус № 7 (Ванино ДК ВЛПК- Ванино ЦРБ),

-Автобус № 14 (Октябрьский - Коппинский – Ванино - Коппинский – Октябрьский),

-Автобус № 15 (Октябрьский - Коппинский – Ванино - Коппинский - Октябрьский).

Личным автомобильным транспортом к объекту, социальное такси, такси.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП- И (О, Г, У)ДЧ-И (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП- И (О, Г, У)ДЧ-И (К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП- И (К, О, Г, У)ДЧ-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП- И (К, О, Г, У)ДЧ-И (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП- И (Г, У)ДЧ-И (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП- И (К, О, Г, У)ДЧ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- И (О, Г, У)ДЧ-И (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект доступен частично избирательно для слепых и передвигающихся на креслах-колясках ДЧ-И (К, С): на территории, прилегающей к зданию не оборудован съезд с тротуара, решетка слива с просветами ячеек более 0,015м.

При входе в здание ширина двери менее 0,9м., отсутствует тактильная пиктограмма.

Путь (пути) движения внутри здания - отсутствуют тактильные пиктограммы, обозначающие доступность маршрута.

Санитарно-гигиенические помещения - дверной замок, дверная ручка и кран не соответствуют требованиям, отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, кнопка вызова внутри помещения.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - отсутствуют тактильные пиктограммы, рельефные знаки (шрифт Брайля), обозначающие поручни лестницы ведущей к посадочным местам на трибуне, предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом на лестницу, перед поворотом пути движения к посадочным местам.

Система информации и связи - отсутствуют знаки и символы в соответствии с нормативными документами по стандартизации; усилители звука; для слепых, стенды с плосковыпуклыми элементами и шрифтом Брайля.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - на автобусной остановке отсутствует линия безопасности, пешеходная разметка, дорожный знак.

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития ДП-И (О, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный, текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт с индивидуальным решением с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: сентябрь 2015 г.- декабрь 2016 г. в рамках исполнения индивидуального плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения АНО ДО «СК Трансбункер» мероприятий краевой целевой программы «Доступная среда» на 2015-2016 годы, относящихся к сфере деятельности управления.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации АНО ДО «СК Трансбункер»: объект доступен полностью для всех категорий инвалидов - ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по паспортизации и адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры Ванинского муниципального района Хабаровского края

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): да.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка сметной документации.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): с ООО «Трансбункер-Ванино» по вопросу расширения дверных полотен да.

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов – да.

4.4.6. другое – нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

http://zhit-vmeste.ru Дата размещения «06» 10 2015.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «05» августа 2015 г.

2. Акта обследования объекта: от «05» августа 2015 г.

Заместители председателя комиссии, паспортизируемого объекта:

И.о. заместителя главы администрации Ванинского муниципального района _____

В.Г. Бурдов

Председатель комитета по приватизации и управлению имуществом администрации Ванинского муниципального района _____

Н.Г. Канчина

Секретарь комиссии:

Главный специалист управления экономического развития администрации Ванинского муниципального района _____

А.А. Громяк

Члены комиссии:

Начальник управления образования администрации Ванинского муниципального района _____

М.Л. Голованов

Главный специалист по социальной работе и специальному образованию управления образования администрации Ванинского муниципального района _____

В.А. Драпей

Начальник управления экономического развития администрации Ванинского муниципального района _____

С.А. Шипулин

Начальник отдела культуры администрации Ванинского муниципального района _____

М.Г. Харитонов

Директор КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району» _____

А.А. Пакулова

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ванинского муниципального района _____

А.М. Разяпов

Начальник правового управления администрации Ванинского муниципального района _____

Е.Г. Митрошина

Начальник финансового управления администрации Ванинского муниципального района _____

Е.Т. Гусева

Председатель правления Всероссийского отделения Хабаровского края «Общество инвалидов Ванинского муниципального района» _____

Т.Л. Довгань